

**Aviso Único de Resultado de Adjudicación en Firme
Resolución de Adjudicación No.110/2016**

**MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

=====



**AVISO UNICO DE RESULTADO
DE ADJUDICACION EN FIRME**

MINISTERIO DE SALUD (MINSAL) A TRAVES DE SU UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI), dando cumplimiento al Artículo 57, inciso segundo de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), comunica el resultado de adjudicación de la siguiente licitación:

- **Licitación Pública LP No.14/2016** denominada **“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINSAL”** cuya fuente de financiamiento es **RECURSOS PROPIOS (FAE)**, adjudicado a las empresas: **HERRERA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., INVARIABLE, S.A. DE C.V.**, en Resolución de Adjudicación No.110/2016 por un monto total adjudicado de **\$ 33,951.34.**

San Salvador, 27 de Septiembre de 2016



"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINSAL",
RECURSOS PROPIOS (FAE).

Resolución de Adjudicación No. 110/2016

ESTE DOCUMENTO
FUE DISTRIBUIDO
EL DIA 01 SEP 2016

FECHA: 01 SEP 2016

En el Ministerio de Salud, en San Salvador, a las ocho horas con treinta minutos de la fecha antes indicada.

CONSIDERANDO:

I. Que de conformidad al artículo 39 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se promovió la Licitación Pública LP No. 14/2016 denominada "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINSAL", fuente de financiamiento: **RECURSOS PROPIOS (FAE)**, señalándose el día trece de julio de dos mil dieciséis, a las diez horas con treinta minutos, para celebrar la Apertura Pública de las ofertas, habiéndose recibido las siguientes ofertas: **LUISA MARÍA FLORES TORRES (DISTRIBUIDORA-FRIOSERV); HERRERA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.; SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V. e INVARIABLE, S.A. DE C.V.**, las cuales se encuentran en Acta y Anexos que para tal efecto se elaboraron y que forman parte del expediente respectivo.

II. Que analizadas y Evaluadas las ofertas y atendiendo las condiciones legales, técnico administrativo, contenidas en las Bases de Licitación que regularon la competencia, el acta de apertura de ofertas, e informe emitido por la Comisión Evaluadora conformada para tal fin, se recomendó la adjudicación.

III. Que teniendo a la vista el expediente y estando de acuerdo con el informe de recomendación de la adjudicación emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas.

POR TANTO:

El Ministerio de Salud de conformidad al Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

RESUELVE:

1. Adjudicar la Licitación Pública LP No. 14/2016 denominada "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINSAL", Fuente de Financiamiento: **RECURSOS PROPIOS (FAE)**; de la manera siguiente:

R.	Oferta	Adjudicatario / Casa Representada	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Importe Compra
1	-		EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24,000 BTU NO ADJUDICADO	C/U			

000054



Ministerio de Salud
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)
Licitación Pública LP No. 14/2016



"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINSAL",
RECURSOS PROPIOS (FAE).

Resolución de Adjudicación No. 110/2016

2	2-1	HERRERA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	81207100 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12,000 BTU SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU.	C/U	2.00	\$857.7100	\$1,715.42
---	-----	---	---	-----	------	------------	------------

Descripción:

Suministro, Instalación y
puesto en marcha de equipo
de Aire Acondicionado tipo
Mini Split de 12,000 BTU/H,
Refrigerante R-410 A, SEER
13.

Características Eléctricas:

Voltaje: 208/230 VAC,
frecuencia: 60Hz. Fases: 1,
con control remoto

Características Mecánicas:

Unidad evaporadora
suspendida en estructura de
hierro ángulo a la pared,
Unidad condensadora
suspendida en estructura de
hierro ángulo al piso/techo.
Ambas estructuras están
incluidas.

El drenaje de agua será
conectado a la caída de agua
lluvia mas cercana, caso
contrario la empresa podrá
proponer un lugar a donde
conectar el desagüe.

Condiciones de recepción e
instalación:

Se realizará el montaje,
instalación y la puesta en
marcha del equipo. Para lo
cual se incluiran todos los
accesorios y materiales
necesarios para dejarlos
funcionando incluyendo la
instalación eléctrica
completa desde el tablero
eléctrico más cercano, con
caja térmica incluida; a
entera satisfacción de la
Unidad Solicitante.

Se entregará con el equipo



"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINSAL",
RECURSOS PROPIOS (FAE).

Resolución de Adjudicación No. 110/2016

Manual de Operación y Manual
de Servicio.

Garantía de un año contra
desperfectos de fabricación
a partir de la fecha de
puesta en funcionamiento del
equipo.

Modelo: CCE12CD M

Marca: COMFORTSTAR
Origen: ESTADOS UNIDOS
Vencimiento: N/A
Casa representada: HERRERA
CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
CSSP:

3	2-	1	HERRERA	81207101	C/U	10.00	\$1,108.7600	\$11,087.60
			CONSTRUCTORES, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE				
			DE C.V.	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO				

TIPO MINISPLIT DE 18,000
BTU

.....
SUMINISTRO E INSTALACION DE
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
TIPO MINI SPLIT DE 18,000
BTU.

Descripción:
Suministro, instalación y
puesto en marcha de equipo
de Aire Acondicionado tipo
Mini Split, de 18,000 BTU/H,
Refrigerante R-410 A, SEER
13.

Características Eléctricas:
Voltaje: 208/230 VAC,
frecuencia: 60Hz. Fases: 1,
con control remoto

Características Mecánicas:
Unidad evaporadora
suspendida en estructura de
hierro ángulo a la pared,
Unidad condensadora
suspendida en estructura de
hierro ángulo al piso/techo.
Ambas estructuras están
incluidas.

El drenaje de agua será
conectado a la caída de agua
lluvia mas cercana, caso
contrario la empresa podrá
proponer un lugar a donde
conectar el desagüe.

0000055



Ministerio de Salud
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)
Licitación Pública LP No. 14/2016



"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINSAL",
RECURSOS PROPIOS (FAE).

Resolución de Adjudicación No. 110/2016

Condiciones de recepción e
instalación:

Se realizará el montaje,
instalación y la puesta en
marcha del equipo. Para lo
cual se incluirán todos los
accesorios y materiales
necesarios para dejarlos
funcionando incluyendo la
instalación eléctrica
completa desde el tablero
eléctrico más cercano, con
caja térmica incluida; a
entera satisfacción de la
Unidad Solicitante.

Se entregará con el equipo
Manual de Operación y Manual
de Servicio.

Garantía de un año contra
desperfectos de fabricación
a partir de la fecha de
puesta en funcionamiento del
equipo.

Modelo: CCE18CD M

Marca: COMFORTSTAR
Origen: ESTADOS UNIDOS
Vencimiento: N/A
Casa representada: HERRERA
CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
CSSP:

4 2- 1 HERRERA
CONSTRUCTORES, S.A.
DE C.V.

81207102 C/U 4.00 \$1,348.1900 \$5,392.76
SUMINISTRO E INSTALACION DE
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
TIPO MINISPLIT DE 24,000
BTU

.....
SUMINISTRO E INSTALACION DE
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
TIPO MINI SPLIT DE 24,000
BTU.

Descripción:

Suministro, instalación y
puesto en marcha de equipo
de Aire Acondicionado tipo
Mini Split, de 24,000 BTU/H,
Refrigerante R-410 A, SEER
13.

Características Eléctricas:
Voltaje: 208/230 VAC,
frecuencia: 60Hz. Fases: 1,
con control remoto



Ministerio de Salud
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)
Licitación Pública LP No. 14/2016



"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINSAL",
RECURSOS PROPIOS (FAE).

Resolución de Adjudicación No. 110/2016

Características Mecánicas:
Unidad evaporadora
suspendida en estructura de
hierro ángulo a la pared,
Unidad condensadora
suspendida en estructura de
hierro ángulo al piso/techo.
Ambas estructuras están
incluidas.

El drenaje de agua será
conectado a la caída de agua
lluvia mas cercana, caso
contrario la empresa podrá
proponer un lugar a donde
conectar el desagüe.

Condiciones de recepción e
instalación:
Se realizará el montaje,
instalación y la puesta en
marcha del equipo. Para lo
cual se incluiran todos los
accesorios y materiales
necesarios para dejarlos
funcionando incluyendo la
instalación eléctrica
completa desde el tablero
eléctrico más cercano, con
caja térmica incluida; a
entera satisfacción de la
Unidad Solicitante.

Se entregará con el equipo
Manual de Operación y Manual
de Servicio.

Garantía de un año contra
desperfectos de fabricación
a partir de la fecha de
puesta en funcionamiento del
equipo.

Modelo: CCE24CD M

Marca: COMFORTSTAR
Origen: ESTADOS UNIDOS
Vencimiento: N/A
Casa representada: HERRERA
CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
CSSP:

5	4 - 1	INVARIABLE ,S.A. DE C.V.	81207104	C/U	1.00	\$2,547.4200	\$2,547.42
			SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36,000 BTU				
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE				

000056



Ministerio de Salud
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)
Licitación Pública LP No. 14/2016



"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINSAL",
RECURSOS PROPIOS (FAE).

Resolución de Adjudicación No. 110/2016

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
TIPO MINI SPLIT DE 36,000
BTU.

Descripción: Suministro e
instalación y puesto en
marcha de equipo de Aire
Acondicionado tipo Mini
Split, capacidad 36,000
BTU/hora, gas refrigerante
Ecológico R410-A., SEER 13.

Características eléctricas:
Voltaje: 208/230 VAC,
frecuencia: 60Hz. Fases: 1,
con control remoto.

Características mecánicas:
unidad evaporadora
suspendida en estructura de
hierro ángulo a la pared y
la unidad condensadora
suspendida se suspenderá en
estructura de hierro ángulo
al piso/techo, ambas
estructuras están incluidas.
El drenaje de agua será
conectado a la caída de agua
lluvia mas cercana, caso
contrario, se podrá proponer
un lugar a donde conectar el
desagüe.

Condiciones de recepción e
instalación: se realizará el
montaje, instalación y la
puesta en marcha del equipo.
Para lo cual, se han
incluido todos los
accesorios y materiales
necesarios para dejarlo
funcionando incluyendo la
instalación eléctrica
completa desde el tablero
eléctrico más cercano, con
caja térmica incluida; a
entera satisfacción de la
Unidad Solicitante.

Se entregará con el equipo
Manual de Operación y Manual
de Servicio.

Garantía de un año contra
desperfectos de fabricación
a partir de la fecha de
puesta en funcionamiento del



Ministerio de Salud
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)
Licitación Pública LP No. 14/2016

0000954
MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINSAL",
RECURSOS PROPIOS (FAE).

Resolución de Adjudicación No. 110/2016

equipo.

Modelo Evaporador: UV36C2DB1
Modelo Condensador:
VEM36C2HR1

Marca: Innovair
Origen: USA
Vencimiento: N/A
Casa representada:
invariable sa de cv

6	2- 1	HERRERA	81207105	C/U	2.00	\$3,246.8200	\$6,493.64
		CONSTRUCTORES, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE				
		DE C.V.	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO				
			TIPO MINISPLIT DE 48,000				
			BTU				

.....
SUMINISTRO E INSTALACION DE
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
TIPO MINI SPLIT DE 48,000
BTU.

Descripción:
Suministro, instalación y
puesto en marcha de equipo
de Aire Acondicionado tipo
Mini Split, de 48,000 BTU/H,
Refrigerante R-410 A, SEER
13.

Características Eléctricas:
Voltaje: 208/230 VAC,
frecuencia: 60Hz. Fases: 1,
con control remoto

Características Mecánicas:
Unidad evaporadora
suspendida en estructura de
hierro ángulo a la pared,
Unidad condensadora
suspendida en estructura de
hierro ángulo al piso/techo.
Ambas estructuras están
incluidas.

El drenaje de agua será
conectado a la caída de agua
lluvia mas cercana, caso
contrario la empresa podrá
proponer un lugar a donde
conectar el desagüe.

Condiciones de recepción e
instalación:
Se realizará el montaje,
instalación y la puesta en

0000057



Ministerio de Salud
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)
Licitación Pública LP No. 14/2016



"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINSAL",
RECURSOS PROPIOS (FAE).

Resolución de Adjudicación No. 110/2016

marcha del equipo. Para lo cual se incluirán todos los accesorios y materiales necesarios para dejarlos funcionando incluyendo la instalación eléctrica completa desde el tablero eléctrico más cercano, con caja térmica incluida; a entera satisfacción de la Unidad Solicitante.

Se entregará con el equipo Manual de Operación y Manual de Servicio.

Garantía de un año contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo.

Modelo: NEO48SCG

Marca: COMFORTSTAR
Origen: ESTADOS UNIDOS
Vencimiento: N/A
Casa representada: HERRERA
CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
CSSP:

7	4- 1	INVARIABLE ,S.A. DE C.V.	81207108	C/U	2.00	\$3,357.2500	\$6,714.50
			SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 60,000 BTU				
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU.				

Descripción: Suministro e instalación y puesto en marcha de equipo de Aire Acondicionado tipo Mini Split, capacidad 60,000BTU/hra, gas refrigerante Ecológico R410-A., SEER 13.

Características eléctricas:
Voltaje: 208/230 VAC,
frecuencia: 60Hz. Fases: 1,
con control remoto.

Características mecánicas:
unidad evaporadora
suspendida en estructura de



"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINSAL",
RECURSOS PROPIOS (FAE).

Resolución de Adjudicación No. 110/2016

hierro ángulo a la pared y la unidad condensadora suspendida se suspenderá en estructura de hierro ángulo al piso/techo, ambas estructuras están incluidas. El drenaje de agua será conectado a la caída de agua lluvia mas cercana, caso contrario, se podrá proponer un lugar a donde conectar el desagüe.

Condiciones de recepción e instalación: se realizará el montaje, instalación y la puesta en marcha del equipo. Para lo cual, se han incluido todos los accesorios y materiales necesarios para dejarlo funcionando incluyendo la instalación eléctrica completa desde el tablero eléctrico más cercano, con caja térmica incluida; a entera satisfacción de la Unidad Solicitante.

Se entregará con el equipo Manual de Operación y Manual de Servicio.

Garantía de un año contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo.

Modelo Evaporador: UV60C2DB1
Modelo Condensador:
VEM60C2SS1

Marca: Innovair
Origen: USA
Vencimiento: N/A
Casa representada:
invariable sa de cv
CSSP:

Monto Total Adjudicado:

\$33,951.34

000058



Ministerio de Salud
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)
Licitación Pública LP No. 14/2016



"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINSAL",
RECURSOS PROPIOS (FAE).

Resolución de Adjudicación No. 110/2016

Resumen de Resolución de Adjudicación
Licitación Pública LP No. 14/2016

Oferta	Empresa	Monto Adjudicado
2	HERRERA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	
	Renglones: 2, 3, 4, 6	\$24,689.42
4	INVARIABLE, S.A. DE C.V.	
	Renglones: 5, 7	\$9,261.92

2. Para el renglón no adjudicado declararlo desierto, encomendándose se realice una nueva gestión de compra, previa revisión de las especificaciones técnicas por parte de la unidad solicitante.

3. Elaborar los contratos respectivos cuando la presente resolución se encuentre en firme.

NOTIFÍQUESE



DRA. ELVIA VIOLETA MINJIVAR ESCALANTE
MINISTRA DE SALUD

Este documento esta firmado por

	Firmante	EMAILADDRESS=dtic@salud.gob.sv, CN=Firma digital de la DTIC, OU=DTIC, O=Ministerio de Salud, L=San Salvador, ST=San Salvador, C=SV
	Fecha/Hora	Tue Sep 27 15:04:01 CST 2016
	Emisor del Certificado	CN=*.salud.gob.sv, OU=Comodo PremiumSSL Wildcard, OU=Direccion de Tecnologias de Informacion y Comunicaciones (DTIC), O=Ministerio de Salud, STREET=Calle Arce No.827, L=San Salvador, ST=San Salvador, OID.2.5.4.17=503, C=SV
	Numero de Serie	15851056948735932808
	Metodo	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)
Nota	Este archivo está firmado digitalmente Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones Ministerio de Salud El Salvador, C.A.	