MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

Aviso Único de Resultado de Adjudicación en Firme
Resolución de Adjudicación No.51/2020

==========

GOBIERNO DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE SALUD

AVISO ÚNICO DE RESULTADO DE ADJUDICACIÓN EN FIRME

MINISTERIO DE SALUD (MINSAL) A TRAVÉS DE SU UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI), dando cumplimiento al Artículo 57, inciso segundo de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), comunica el resultado de adjudicación de la siguiente licitación:

LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 07/2020 denominado: **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS",** Fuente de Financiamiento: **DONACIONES – PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF FASE 2;** adjudicado a la empresa: **SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.,** en **Resolución Nº 51/2020 por un monto total adjudicado de $20,130.00.**

San Salvador, 21 de Septiembre de 2020.

ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO EL DIA: 8 SEP 2020

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 07/2020 denominado: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS", Fuente de Financiamiento: DONACIONES – PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF FASE 2.

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION No. 51/2020

Ministerio de Salud, San Salvador, a las trece horas del día cuatro de septiembre de dos mil veinte.

CONSIDERANDO:

I. Mediante solicitud de fecha 30 de abril de dos mil veinte, presentada por el Programa Nacional de Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, de conformidad a lo establecido en los artículos Nos. 39 de la Ley de Adquisiciones Contrataciones de la Administración Pública, se promovió la LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 07/2020 denominado: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS", Fuente de Financiamiento: DONACIONES – PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF FASE 2.

II. Se publicó Aviso de Convocatoria a Licitación Pública en el periódico La Prensa Gráfica el día 19 de junio de 2020, detallando en dicho aviso los días 22, 23 y 24 de junio de 2020, para descarga de Base de Licitación e inscripción en Sistema COMPRASAL, se estableció el día 9 de julio de 2020 para recepción y apertura de ofertas, recibiendo 5 ofertas PARA los ítems requeridos según el siguiente detalle: Item No. 1, Código: 60207115 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, DE 18,000 BTU cantidad 1; Ítem No. 2 código: 60207120 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, DE 24,000 BTU Cantidad 8; ítem No. 3 código: 60207125 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, DE 36,000 BTU cantidad 6; ítem No. 4 código 60207130 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, DE 48,000 BTU cantidad 1; ítem No. 5 código: 60207140 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, DE 60,000 BTU cantidad 3, , detallados en la Base de Licitación LP 07/2020.

III. Debido a la publicación del aviso de convocatoria, se recepcionaron las siguientes ofertas: **1-UNITAPE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.; 2-SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.; 3-REAL INVERSIONES, LTDA. DE C.V.; 4-INVARIABLE, S.A. DE C.V. Y 5- A/C DEPOT EL SALVADOR, S.A. DE C.V.;** las cuales se encuentran en el Cuadro de Recepción y Acta de Apertura anexos que para tal efecto se elaboraron y que forma parte del expediente respectivo.

IV. Después de analizadas y evaluadas las ofertas, y atendiendo las condiciones legales, financiera y técnico administrativo, contenidas en la Base de Licitación que reguló la competencia y cuadros comparativos de ofertas, la comisión evaluadora de ofertas, concluyó que las ofertas presentadas cumplen o no con las condiciones y especificaciones técnicas requeridas, según se detalla a continuación:

OFERTA	**CUMPLIMIENTO ASPECTOS LEGALES**
1-UNITAPE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	CUMPLIÓ
2-SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.	CUMPLIÓ
3-REAL INVERSIONES, LTDA. DE C.V.;	CUMPLIÓ
4-INVARIABLE, S.A. DE C.V.	CUMPLIÓ
5- A/C DEPOT EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	NO CUMPLIÓ

Oferta No. 5, A/C DEPOT EL SALVADOR, S.A. DE C.V.; no cumplió con los aspectos legales: debido a que el cheque presentado como Garantía de Mantenimiento de Oferta no establece el nombre de la sociedad garantizada A/C DEPOT EL SALVADOR, S.A. DE C.V., por lo que se declaró no ELEGIBLE para continuar con la evaluación de acuerdo a lo establecido en la Parte III, Romano IV, segunda etapa, literal a) de la Base de Licitación, por lo que solo se realizó evaluación preliminar de la oferta, no asiéndole consultas de subsanación

OFERTA	CUMPLIMIENTO ASPECTOS FINANCIEROS
1-UNITAPE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	CUMPLIÓ
2-SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.	CUMPLIÓ
3-REAL INVERSIONES, LTDA. DE C.V.;	CUMPLIÓ
4-INVARIABLE, S.A. DE C.V.	CUMPLIÓ
5- A/C DEPOT EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	NO CUMPLIÓ

Oferta No. 5, A/C DEPOT EL SALVADOR, S.A. DE C.V.; debido a que se declaró no ELEGIBLE para continuar con la evaluación de acuerdo a lo establecido en la Parte III, Romano IV, segunda etapa, literal a) de la Base de Licitación, por no cumplir con los aspectos legales, solo se realizó evaluación preliminar de la oferta, no asiéndole consultas de subsanación.

CUMPLIMIENTO TECNICO

ITEM No. 1, EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, DE 18,000 BTU Código: 60207115

(Requisitos Técnicos obligatorios).	OFERTA No. 1 UNITAPE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 2 SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 3 REAL INVERSIONES, LTDA. DE C.V.	
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
a) Presentar catálogos legibles tanto en texto como en imágenes, en donde se puedan comprobar las especificaciones técnicas del suministro ofertado, debidamente identificados con el número y nombre del proceso de licitación, señalando en la página correspondiente el número y código del ítem ofertado.	X		X		X	
b) Nota firmada por el Representante Legal de la empresa oferente en la cual se compromete en caso de resultar adjudicado, garantizar contra desperfectos de fabricación los suministros por el periodo no menor a UN AÑO según lo establecido en el Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas.	X		X		X	

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 07/2020 denominado: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS", Fuente de Financiamiento: DONACIONES – PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF FASE 2.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION No. 51/2020

(Requisitos Técnicos obligatorios).	OFERTA No. 1 UNITAPE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 2 SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 3 REAL INVERSIONES, LTDA. DE C.V.	
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
c) Nota firmada por el Representante Legal de la empresa oferente, en la que se compromete en caso de resultar adjudicado a tener existencia de repuestos para un período mínimo de cinco (5) años.	X		X		X	
d) Nota firmada por el Representante Legal de la empresa, en la que se compromete a cambiar o sustituir los suministros que durante el periodo de garantía resultare defectuoso, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario, plazo que comenzará a surtir a partir de la comunicación por escrito que realice el MINSAL.	X		X		X	
e) Presentar dos (2) constancias de experiencias (excelente, muy bueno o bueno) de Instituciones Públicas, Autónomas o del Sector Privado, legalmente constituidas Nacionales o Extranjeras, donde hayan suministrado durante los últimos 3 años los productos ofertados, con características iguales o similares a las solicitadas, referir nombre del producto, calidad, marca, especificando que no ha presentado incumplimientos contractuales. Dichas constancias deberán ser presentadas en original, firmadas y selladas por el Representante Legal, Propietario de la Empresa, Gerente General, Gerente Administrativo, Jefe de Departamento o Jefe de Sección en el caso del Sector Privado; las Constancias de Experiencia extendidas por Instituciones Públicas o Autónomas deberán ser firmadas por el Jefe UACI, Administrador de Contrato o Jefes de Unidades Usuarias del equipo. Las Constancias deberán tener una vigencia no mayor de 30 días previo a la Apertura de Ofertas. Dichas Constancias se evaluarán según lo establecido en la Parte III Metodología de Evaluación de Ofertas. Romano IV, Literal c) Evaluación de los Aspectos Técnicos, Numeral 2 Experiencia y Anexo No. 13 de la presente Base de Licitación.		X	X		X	

OBSERVACIÓN:

Oferta No. 1 No presentó ninguna constancias de experiencia para este ítem, por lo que OBTUVO (0%)
Oferta No. 2 presentó 2 Constancias de experiencia excelente de: DESPRIN S.A. DE C.V. Y DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA, OBTUVO (20%).
Oferta No. 3 No presentó ninguna constancias de experiencia para este ítem, por lo que OBTUVO (0%)

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 07/2020 denominado: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS", Fuente de Financiamiento: DONACIONES – PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF FASE 2.

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION No. 51/2020

(Requisitos Técnicos obligatorios).	OFERTA No. 4 INVARIABLE, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 5 A/C DEPOT EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
a) Presentar catálogos legibles tanto en texto como en imágenes, en donde se puedan comprobar las especificaciones técnicas del suministro ofertado, debidamente identificados con el número y nombre del proceso de licitación, señalando en la página correspondiente el número y código del ítem ofertado.	X		X	
b) Nota firmada por el Representante Legal de la empresa oferente en la cual se compromete en caso de resultar adjudicado, garantizar contra desperfectos de fabricación los suministros por el periodo no menor a UN AÑO según lo establecido en el Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas.	X		X	
c) Nota firmada por el Representante Legal de la empresa oferente, en la que se compromete en caso de resultar adjudicado a tener existencia de repuestos para un periodo mínimo de cinco (5) años.	X		X	
d) Nota firmada por el Representante Legal de la empresa oferente, en la que se compromete a brindar capacitación que comprenderá: La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, impartida al personal operador.	X		X	
e) Nota firmada por el Representante Legal de la empresa, en la que se compromete a cambiar o sustituir los suministros que durante el periodo de garantía resultare defectuoso, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario, plazo que comenzará a surtir a partir de la comunicación por escrito que realice el MINSAL.	X		X	
f) Presentar dos (2) constancias de experiencias (excelente, muy bueno o bueno) de Instituciones Públicas, Autónomas o del Sector Privado, legalmente constituidas Nacionales o Extranjeras, donde hayan suministrado durante los últimos 3 años los productos ofertados, con características iguales o similares a las solicitadas, referir nombre del producto, calidad, marca, especificando que no ha presentado incumplimientos contractuales. Dichas constancias deberán ser presentadas en original, firmadas y selladas por el Representante Legal, Propietario de la Empresa, Gerente General, Gerente Administrativo, Jefe de Departamento o Jefe de Sección en el caso del Sector Privado; las Constancias de Experiencia extendidas por Instituciones Públicas o Autónomas deberán ser firmadas por el Jefe UACI, Administrador de Contrato o Jefes de Unidades Usuarias del equipo. Las Constancias deberán tener una vigencia no mayor de 30 días previo a la Apertura de Ofertas. Dichas Constancias se evaluarán según lo establecido en la Parte III Metodología de Evaluación de Ofertas. Romano IV, Literal c) Evaluación de los Aspectos Técnicos, Numeral 2 Experiencia y Anexo No. 13 de la presente Base de Licitación.	X		X	

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 07/2020 denominado: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS", Fuente de Financiamiento: DONACIONES – PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF FASE 2.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION No. 51/2020

OBSERVACIÓN:

Oferta No. 4 Presentó 1Constancia de experiencia Excelente de: FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA., OBTUVO 10%

Oferta No. 5 Presentó 1 Constancia de experiencia Excelente de: REPREGUMOL, S.A. DE C.V., OBTUVO 10%

ITEM No. 1	DESCRIPCIÓN EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO, MINI SPLIT DE 18,000 BTU	OFERTA No. 1 UNITAPE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 2 SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 3 REAL INVERSIONES, LTDA. DE C.V.	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
CANTIDAD	1	X		X		X	
Código	60207115	X		X		X	
Descripción	Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo mini split, de 18,000 BTU/H, refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 ó mayor, tecnología INVERTER, Con control remoto.	X		X		X	
Características Eléctricas	Unidad Condensadora: - Voltaje: 208 -230 VAC., Frecuencia: 60 Hz., Fases: 1. Unidad evaporadora: - Voltaje: 208/230 VAC., Frecuencia: 60 Hz., Fases: 1.	X		X		X	
Características Mecánicas	Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo con pintura anticorrosiva, a la pared/techo Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo con pintura anticorrosiva, al piso/pared. El drenaje de agua deberá ser conectado a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá proponer un lugar a donde conectar el desagüe y si es necesario incluir bomba de condensado. CALIDAD DE EQUIPO Y MATERIALES: Los equipos, materiales y accesorios a suministrarse deberán ser completamente nuevos y de fabricación reciente y libres de defectos o imperfecciones.	X		X		X	

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 07/2020 denominado: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS", Fuente de Financiamiento: DONACIONES – PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF FASE 2.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION No. 51/2020

ITEM No. 1	DESCRIPCIÓN EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO, MINI SPLIT DE 18,000 BTU	OFERTA No. 1 UNITAPE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 2 SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 3 REAL INVERSIONES, LTDA. DE C.V.	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Condiciones de Recepción e Instalación	El suministrante deberá realizar el montaje, instalación y la puesta en marcha del equipo. Para lo cual deberá incluir todos los accesorios y materiales necesarios para dejarlo funcionando; incluyendo la instalación eléctrica polarizada completa desde el tablero eléctrico más cercano (estimar 15 metros), con caja térmica tipo 3R para intemperie instalada a la par de la unidad condensadora. Estimar 8 metros de distancia entre unidades condensadora y evaporadora. Se requiere efectuar visita técnica (opcional), con el objetivo de evaluar las instalaciones donde será montado el equipo, así como los elementos necesarios para cumplir con las presentes especificaciones técnicas. Si es reemplazo de equipo de aire acondicionado, estimar su respectivo desmontaje completo. Deberá entregarse a entera satisfacción de la Unidad solicitante y Administrador del Contrato.	X		X		X	
Información Técnica Requerida	Con la Oferta: Catálogo con especificaciones técnicas Con el Equipo: Manual de Operación, Manual de Servicio	X		X		X	
Garantía	De un año contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo. Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de 5 años.	X		X		X	
Capacitación	El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá: La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, impartidas al personal operador.	X		X		X	

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 07/2020 denominado: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS", Fuente de Financiamiento: DONACIONES – PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF FASE 2.

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION No. 51/2020

ITEM No. 1	**DESCRIPCIÓN** EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO, MINI SPLIT DE 18,000 BTU	**OFERTA No. 4 INVARIABLE, S.A. DE C.V.**		**OFERTA No. 5 A/C DEPOT EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**	
		CUMPLE	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
CANTIDAD	1	X		X	
Código	60207115	X		X	
Descripción	Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo mini split, de 18,000 BTU/H, refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 ó mayor, tecnología INVERTER, Con control remoto.		X Oferta 17,000 BTU		
Características Eléctricas	Unidad Condensadora: - Voltaje: 208 -230 VAC., Frecuencia: 60 Hz., Fases: 1. Unidad evaporadora: - Voltaje: 208/230 VAC., Frecuencia: 60 Hz., Fases: 1.	X		X	
Características Mecánicas	Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo con pintura anticorrosiva, a la pared/techo Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo con pintura anticorrosiva, al piso/pared. El drenaje de agua deberá ser conectado a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá proponer un lugar a donde conectar el desagüe y si es necesario incluir bomba de condensado. CALIDAD DE EQUIPO Y MATERIALES: Los equipos, materiales y accesorios a suministrarse deberán ser completamente nuevos y de fabricación reciente y libres de defectos o imperfecciones.	X		X	
Condiciones de Recepción e Instalación	El suministrante deberá realizar el montaje, instalación y la puesta en marcha del equipo. Para lo cual deberá incluir todos los accesorios y materiales necesarios para dejarlo funcionando; incluyendo la instalación eléctrica polarizada completa desde el tablero eléctrico más cercano (estimar 15 metros), con caja térmica tipo 3R para intemperie instalada a la par de la unidad condensadora. Estimar 8 metros de distancia entre unidades condensadora y evaporadora. Se requiere efectuar visita técnica (opcional), con el objetivo de evaluar las instalaciones donde será montado el equipo, así como los elementos necesarios para cumplir con las presentes especificaciones técnicas. Si es reemplazo de equipo de aire acondicionado, estimar su respectivo desmontaje completo. Deberá entregarse a entera satisfacción de la Unidad solicitante y Administrador del Contrato.	X		X	

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 07/2020 denominado: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS", Fuente de Financiamiento: DONACIONES – PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF FASE 2.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION No. 51/2020

ITEM No. 1	DESCRIPCIÓN EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO, MINI SPLIT DE 18,000 BTU	OFERTA No. 4 INVARIABLE, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 5 A/C DEPOT EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Información Técnica Requerida	Con la Oferta: Catálogo con especificaciones técnicas Con el Equipo: Manual de Operación, Manual de Servicio	X		X	
Garantía	De un año contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo. Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de 5 años.	X		X	
Capacitación	El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá: La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, impartidas al personal operador.	X		X	

OBSERVACIONES:
OFERTA No. 4- INVARIABLE, S.A. DE C.V. El equipo ofertado no cumple la capacidad, se solicitó capacidad de 18,000 BTU/H y Oferta 17,000 BTU.

ÍTEM 2, EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, DE 24,000 BTU CÓDIGO: 60207120

(Requisitos Técnicos obligatorios).	OFERTA No. 1 UNITAPE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 2 SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 3 REAL INVERSIONES, LTDA. DE C.V.	
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
f) Presentar catálogos legibles tanto en texto como en imágenes, en donde se puedan comprobar las especificaciones técnicas del suministro ofertado, debidamente identificados con el número y nombre del proceso de licitación, señalando en la página correspondiente el número y código del ítem ofertado.	X		X		X	
g) Nota firmada por el Representante Legal de la empresa oferente en la cual se compromete en caso de resultar adjudicado, garantizar contra desperfectos de fabricación los suministros por el periodo no menor a UN AÑO según lo establecido en el Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas.	X		X		X	
h) Nota firmada por el Representante Legal de la empresa oferente, en la que se compromete en caso de resultar adjudicado a tener existencia de repuestos para un período mínimo de cinco (5) años.	X		X		X	
i) Nota firmada por el Representante Legal de la empresa, en la que se compromete a cambiar o sustituir los suministros que durante el periodo de garantía resultare defectuoso, el cual deberá efectuarse en un plazo no	X		X		X	

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 07/2020 denominado: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS", Fuente de Financiamiento: DONACIONES – PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF FASE 2.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION No. 51/2020

(Requisitos Técnicos obligatorios).	OFERTA No. 1 UNITAPE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 2 SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 3 REAL INVERSIONES, LTDA. DE C.V.	
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
mayor a treinta (30) días calendario, plazo que comenzará a surtir a partir de la comunicación por escrito que realice el MINSAL.						
j) Presentar dos (2) constancias de experiencias (excelente, muy bueno o bueno) de Instituciones Públicas, Autónomas o del Sector Privado, legalmente constituidas Nacionales o Extranjeras, donde hayan suministrado durante los últimos 3 años los productos ofertados, con características iguales o similares a las solicitadas, referir nombre del producto, calidad, marca, especificando que no ha presentado incumplimientos contractuales. Dichas constancias deberán ser presentadas en original, firmadas y selladas por el Representante Legal, Propietario de la Empresa, Gerente General, Gerente Administrativo, Jefe de Departamento o Jefe de Sección en el caso del Sector Privado; las Constancias de Experiencia extendidas por Instituciones Públicas o Autónomas deberán ser firmadas por el Jefe UACI, Administrador de Contrato o Jefes de Unidades Usuarias del equipo. Las Constancias deberán tener una vigencia no mayor de 30 días previo a la Apertura de Ofertas. Dichas Constancias se evaluarán según lo establecido en la Parte III Metodología de Evaluación de Ofertas. Romano IV, Literal c) Evaluación de los Aspectos Técnicos, Numeral 2 Experiencia y Anexo No. 13 de la presente Base de Licitación.		X	X		X	

OBSERVACIÓN:

Oferta No. 1- No presentó ninguna constancias de experiencia para este ítem, por lo que OBTUVO (0%)
Oferta No. 2- presentó 1 Constancia de experiencia excelente de: DESPRIN S.A. DE C.V., OBTUVO (10%)
Oferta No. 3- presentó 1 Constancia de experiencia MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA., OBTUVO (10%)

(Requisitos Técnicos obligatorios).	OFERTA No. 4 INVARIABLE, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 5 A/C DEPOT EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
a) Presentar catálogos legibles tanto en texto como en imágenes, en donde se puedan comprobar las especificaciones técnicas del suministro ofertado, debidamente identificados con el número y nombre del proceso de licitación, señalando en la página correspondiente el número y código del ítem ofertado.	X		X	

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 07/2020 denominado: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS", Fuente de Financiamiento: DONACIONES – PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF FASE 2.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION No. 51/2020

(Requisitos Técnicos obligatorios).	OFERTA No. 4 INVARIABLE, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 5 A/C DEPOT EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
b) Nota firmada por el Representante Legal de la empresa oferente en la cual se compromete en caso de resultar adjudicado, garantizar contra desperfectos de fabricación los suministros por el periodo no menor a UN AÑO según lo establecido en el Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas.	X		X	
c) Nota firmada por el Representante Legal de la empresa oferente, en la que se compromete en caso de resultar adjudicado a tener existencia de repuestos para un período mínimo de cinco (5) años.	X		X	
d) Nota firmada por el Representante Legal de la empresa oferente, en la que se compromete a brindar capacitación que comprenderá: La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, impartida al personal operador.	X		X	
e) Nota firmada por el Representante Legal de la empresa, en la que se compromete a cambiar o sustituir los suministros que durante el periodo de garantía resultare defectuoso, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario, plazo que comenzará a surtir a partir de la comunicación por escrito que realice el MINSAL.	X		X	
f) Presentar dos (2) constancias de experiencias (excelente, muy bueno o bueno) de Instituciones Públicas, Autónomas o del Sector Privado, legalmente constituidas Nacionales o Extranjeras, donde hayan suministrado durante los últimos 3 años los productos ofertados, con características iguales o similares a las solicitadas, referir nombre del producto, calidad, marca, especificando que no ha presentado incumplimientos contractuales. Dichas constancias deberán ser presentadas en original, firmadas y selladas por el Representante Legal, Propietario de la Empresa, Gerente General, Gerente Administrativo, Jefe de Departamento o Jefe de Sección en el caso del Sector Privado; las Constancias de Experiencia extendidas por Instituciones Públicas o Autónomas deberán ser firmadas por el Jefe UACI, Administrador de Contrato o Jefes de Unidades Usuarias del equipo. Las Constancias deberán tener una vigencia no mayor de 30 días previo a la Apertura de Ofertas. Dichas Constancias se evaluarán según lo establecido en la Parte III Metodología de Evaluación de Ofertas. Romano IV, Literal c) Evaluación de los Aspectos Técnicos, Numeral 2 Experiencia y Anexo No. 13 de la presente Base de Licitación.	X		X	

OBSERVACIÓN:

Oferta No. 4 -Presentó 1Constancia de experiencia Excelente de: FISCALIA GENERAL DE LA REPULICA., OBTUVO (10%)

Oferta No. 5 -Presentó 1 Constancia de experiencia Excelente de: REPREGUMOL, S.A. DE C.V., OBTUVO (10%)

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 07/2020 denominado: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS", Fuente de Financiamiento: DONACIONES – PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF FASE 2.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION No. 51/2020

ITEM No. 2	DESCRIPCIÓN EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO, MINI SPLIT DE 24,000 BTU	OFERTA No. 1 UNITAPE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 2 SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 3 REAL INVERSIONES, LTDA. DE C.V.	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE		
Código	60207120	X		X		X	
CANTIDAD	8	X		X		X	
Descripción	Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo mini split, de 24,000 BTU/H, refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 ó mayor, tecnología INVERTER, Con control remoto.	X		X		X	
Características Eléctricas	Unidad Condensadora: - Voltaje: 208 -230 VAC., Frecuencia: 60 Hz., Fases: 1. Unidad evaporadora: - Voltaje: 208/230 VAC., Frecuencia: 60 Hz., Fases: 1.	X		X		X	
Características Mecánicas	Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo con pintura anticorrosiva, a la pared/techo Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo con pintura anticorrosiva, al piso/pared. El drenaje de agua deberá ser conectado a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá proponer un lugar a donde conectar el desagüe y si es necesario incluir bomba de condensado. CALIDAD DE EQUIPO Y MATERIALES: Los equipos, materiales y accesorios a suministrarse deberán ser completamente nuevos y de fabricación reciente y libres de defectos o imperfecciones.	X		X		X	

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 07/2020 denominado: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS", Fuente de Financiamiento: DONACIONES – PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF FASE 2.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION No. 51/2020

ITEM No. 2	DESCRIPCIÓN EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO, MINI SPLIT DE 24,000 BTU	OFERTA No. 1 UNITAPE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 2 SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 3 REAL INVERSIONES, LTDA. DE C.V.	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE		
Condiciones de Recepción e Instalación	El suministrante deberá realizar el montaje, instalación y la puesta en marcha del equipo. Para lo cual deberá incluir todos los accesorios y materiales necesarios para dejarlo funcionando; incluyendo la instalación eléctrica polarizada completa desde el tablero eléctrico más cercano (estimar 15 metros), con caja térmica tipo 3R para intemperie instalada a la par de la unidad condensadora. Estimar 8 metros de distancia entre unidades condensadora y evaporadora. Se requiere efectuar visita técnica (opcional), con el objetivo de evaluar las instalaciones donde será montado el equipo, así como los elementos necesarios para cumplir con las presentes especificaciones técnicas. Si es reemplazo de equipo de aire acondicionado, estimar su respectivo desmontaje completo. Deberá entregarse a entera satisfacción de la Unidad solicitante y Administrador del Contrato.	X		X		X	
Información Técnica Requerida	Con la Oferta: Catálogo con especificaciones técnicas Con el Equipo: Manual de Operación, Manual de Servicio	X		X		X	
Garantía	De un año contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo. Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de 5 años.	X		X		X	
Capacitación	El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá: La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, impartidas al personal operador.	X		X		X	

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 07/2020 denominado: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS", Fuente de Financiamiento: DONACIONES – PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF FASE 2.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION No. 51/2020

ITEM No. 2	**DESCRIPCIÓN** EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO, MINI SPLIT DE 24,000 BTU	**OFERTA No. 4 INVARIABLE, S.A. DE C.V.**		**OFERTA No. 5 A/C DEPOT EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**	
		CUMPLE	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Código	60207120	X		X	
CANTIDAD	8	X		X	
Descripción	Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo mini split, de 24,000 BTU/H, refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 ó mayor, tecnología INVERTER, Con control remoto.		X Oferta 23,500 BTU/H	X	
Características Eléctricas	Unidad Condensadora: - Voltaje: 208 -230 VAC., Frecuencia: 60 Hz., Fases: 1. Unidad evaporadora: - Voltaje: 208/230 VAC., Frecuencia: 60 Hz., Fases: 1.	X		X	
Características Mecánicas	Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo con pintura anticorrosiva, a la pared/techo Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo con pintura anticorrosiva, al piso/pared. El drenaje de agua deberá ser conectado a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá proponer un lugar a donde conectar el desagüe y si es necesario incluir bomba de condensado. CALIDAD DE EQUIPO Y MATERIALES: Los equipos, materiales y accesorios a suministrarse deberán ser completamente nuevos y de fabricación reciente y libres de defectos o imperfecciones.	X		X	
Condiciones de Recepción e Instalación	El suministrante deberá realizar el montaje, instalación y la puesta en marcha del equipo. Para lo cual deberá incluir todos los accesorios y materiales necesarios para dejarlo funcionando; incluyendo la instalación eléctrica polarizada completa desde el tablero eléctrico más cercano (estimar 15 metros), con caja térmica tipo 3R para intemperie instalada a la par de la unidad condensadora. Estimar 8 metros de distancia entre unidades condensadora y evaporadora. Se requiere efectuar visita técnica (opcional), con el objetivo de evaluar las instalaciones donde será	X		X	

ITEM No. 2	DESCRIPCIÓN EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO, MINI SPLIT DE 24,000 BTU	OFERTA No. 4 INVARIABLE, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 5 A/C DEPOT EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	montado el equipo, así como los elementos necesarios para cumplir con las presentes especificaciones técnicas. Si es reemplazo de equipo de aire acondicionado, estimar su respectivo desmontaje completo. Deberá entregarse a entera satisfacción de la Unidad solicitante y Administrador del Contrato.				
Información Técnica Requerida	Con la Oferta: Catálogo con especificaciones técnicas Con el Equipo: Manual de Operación, Manual de Servicio	X		X	
Garantía	De un año contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo. Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de 5 años.	X		X	
Capacitación	El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá: La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, impartidas al personal operador.	X		X	

OBSERVACIONES:
OFERTA No. 4- INVARIABLE, S.A. DE C.V. El equipo ofertado no cumple la capacidad, se solicitó capacidad de 24,000 BTU/H y Oferta 23,500 BTU.

ÍTEM No. 3, EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, DE 36,000 BTU CÓDIGO: 60207125

(Requisitos Técnicos obligatorios).	OFERTA No. 1 UNITAPE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 2 SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 3 REAL INVERSIONES, LTDA. DE C.V.	
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
k) Presentar catálogos legibles tanto en texto como en imágenes, en donde se puedan comprobar las especificaciones técnicas del suministro ofertado, debidamente identificados con el número y nombre del proceso de licitación, señalando en la página correspondiente el número y código del ítem ofertado.	X		X		X	
l) Nota firmada por el Representante Legal de la empresa oferente en la cual se compromete en caso de resultar adjudicado, garantizar contra desperfectos de fabricación los suministros por el periodo no menor a UN AÑO según lo establecido en el Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas.	X		X		X	

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 07/2020 denominado: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS", Fuente de Financiamiento: DONACIONES – PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF FASE 2.

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION No. 51/2020

(Requisitos Técnicos obligatorios).	OFERTA No. 1 UNITAPE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 2 SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 3 REAL INVERSIONES, LTDA. DE C.V.	
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
m) Nota firmada por el Representante Legal de la empresa oferente, en la que se compromete en caso de resultar adjudicado a tener existencia de repuestos para un período mínimo de cinco (5) años.	X		X		X	
n) Nota firmada por el Representante Legal de la empresa oferente, en la que se compromete a brindar capacitación que comprenderá: La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, impartida al personal operador.	X		X		X	
o) Nota firmada por el Representante Legal de la empresa, en la que se compromete a cambiar o sustituir los suministros que durante el periodo de garantía resultare defectuoso, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario, plazo que comenzará a surtir a partir de la comunicación por escrito que realice el MINSAL.	X		X		X	
p) Presentar dos (2) constancias de experiencias (excelente, muy bueno o bueno) de Instituciones Públicas, Autónomas o del Sector Privado, legalmente constituidas Nacionales o Extranjeras, donde hayan suministrado durante los últimos 3 años los productos ofertados, con características iguales o similares a las solicitadas, referir nombre del producto, calidad, marca, especificando que no ha presentado incumplimientos contractuales. Dichas constancias deberán ser presentadas en original, firmadas y selladas por el Representante Legal, Propietario de la Empresa, Gerente General, Gerente Administrativo, Jefe de Departamento o Jefe de Sección en el caso del Sector Privado; las Constancias de Experiencia extendidas por Instituciones Públicas o Autónomas deberán ser firmadas por el Jefe UACI, Administrador de Contrato o Jefes de Unidades Usuarias del equipo. Las Constancias deberán tener una vigencia no mayor de 30 días previo a la Apertura de Ofertas. Dichas Constancias se evaluarán según lo establecido en la Parte III Metodología de Evaluación de Ofertas. Romano IV, Literal c) Evaluación de los Aspectos Técnicos, Numeral 2 Experiencia y Anexo No. 13 de la presente Base de Licitación.		X	X			x

OBSERVACIÓN:

Oferta No. 1- No presentó ninguna constancias de experiencia para este ítem, por lo que OBTUVO (0%)
Oferta No. 2- Presentó 1 Constancia de experiencia excelente de: DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERIA., OBTUVO (10%)
Oferta No. 3- No presentó ninguna constancias de experiencia para este ítem, por lo que OBTUVO (0%)

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 07/2020 denominado: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS", Fuente de Financiamiento: DONACIONES – PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF FASE 2.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION No. 51/2020

(Requisitos Técnicos obligatorios).	OFERTA No. 4 INVARIABLE, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 5 A/C DEPOT EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
a) Presentar catálogos legibles tanto en texto como en imágenes, en donde se puedan comprobar las especificaciones técnicas del suministro ofertado, debidamente identificados con el número y nombre del proceso de licitación, señalando en la página correspondiente el número y código del ítem ofertado.	X		X	
b) Nota firmada por el Representante Legal de la empresa oferente en la cual se compromete en caso de resultar adjudicado, garantizar contra desperfectos de fabricación los suministros por el periodo no menor a UN AÑO según lo establecido en el Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas.	X		X	
c) Nota firmada por el Representante Legal de la empresa oferente, en la que se compromete en caso de resultar adjudicado a tener existencia de repuestos para un período mínimo de cinco (5) años.	X		X	
d) Nota firmada por el Representante Legal de la empresa oferente, en la que se compromete a brindar capacitación que comprenderá: La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, impartida al personal operador.	X		X	
e) Nota firmada por el Representante Legal de la empresa, en la que se compromete a cambiar o sustituir los suministros que durante el periodo de garantía resultare defectuoso, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario, plazo que comenzará a surtir a partir de la comunicación por escrito que realice el MINSAL.	X		X	
f) Presentar dos (2) constancias de experiencias (excelente, muy bueno o bueno) de Instituciones Públicas, Autónomas o del Sector Privado, legalmente constituidas Nacionales o Extranjeras, donde hayan suministrado durante los últimos 3 años los productos ofertados, con características iguales o similares a las solicitadas, referir nombre del producto, calidad, marca, especificando que no ha presentado incumplimientos contractuales. Dichas constancias deberán ser presentadas en original, firmadas y selladas por el Representante Legal, Propietario de la Empresa, Gerente General, Gerente Administrativo, Jefe de Departamento o Jefe de Sección en el caso del Sector Privado; las Constancias de Experiencia extendidas por Instituciones Públicas o Autónomas deberán ser firmadas por el Jefe UACI, Administrador de Contrato o Jefes de Unidades Usuarias del equipo. Las Constancias deberán tener una vigencia no mayor de 30 días previo a la Apertura de Ofertas. Dichas Constancias se evaluarán según lo	X			X

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 07/2020 denominado: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS", Fuente de Financiamiento: DONACIONES – PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF FASE 2.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION No. 51/2020

(Requisitos Técnicos obligatorios).	OFERTA No. 4 INVARIABLE, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 5 A/C DEPOT EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
establecido en la Parte III Metodología de Evaluación de Ofertas. Romano IV, Literal c) Evaluación de los Aspectos Técnicos, Numeral 2 Experiencia y Anexo No. 13 de la presente Base de Licitación.				

OBSERVACIÓN:

Oferta No. 4- Presentó 1Constancia de experiencia Excelente de: FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA., OBTUVO (10%)

Oferta No. 5- No Presentó ninguna Constancia de experiencia para este ítem, por lo que OBTUVO (0%)

ITEM No. 3	DESCRIPCIÓN EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO, MINI SPLIT DE 36,000 BTU	OFERTA No. 1 UNITAPE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 2 SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 3 REAL INVERSIONES, LTDA. DE C.V.	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
CANTIDAD	6	X		X		X	
Código	60207125	X		X		X	
Descripción	Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo mini split, de 36,000 BTU/H, refrigerante ecológico R-410 A, SEER 13 ó mayor, Con control remoto.	X		X		X	
Características Eléctricas	Unidad Condensadora: - Voltaje: 208 -230 VAC., Frecuencia: 60 Hz., Fases: 1. Unidad evaporadora: - Voltaje: 208/230 VAC., Frecuencia: 60 Hz., Fases: 1.		X 220-230 VAC		X 220-230 VAC	X	
Características Mecánicas	Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo con pintura anticorrosiva, a la pared/techo Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo con pintura anticorrosiva, al piso/pared. El drenaje de agua deberá ser conectado a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá proponer un lugar a donde conectar el desagüe y si es necesario incluir bomba de condensado. CALIDAD DE EQUIPO Y MATERIALES: El equipo, materiales y accesorios a suministrar deberán ser completamente nuevos y de fabricación reciente y libres	X		X		X	

ITEM No. 3	DESCRIPCIÓN EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO, MINI SPLIT DE 36,000 BTU	OFERTA No. 1 UNITAPE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 2 SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 3 REAL INVERSIONES, LTDA. DE C.V.	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	de defectos o imperfecciones.						
Condiciones de Recepción e Instalación	El suministrante deberá realizar el montaje, instalación y puesta en marcha del equipo. Para lo cual deberá incluir todos los accesorios y materiales necesarios para dejarlo funcionando; incluyendo la instalación eléctrica polarizada completa desde el tablero eléctrico más cercano, con caja térmica tipo 3R para intemperie instalada a la par de la unidad condensadora. Estimar 8 metros de distancia entre unidades condensadora y evaporadora. Se requiere efectuar visita técnica (opcional), con el objetivo de evaluar las instalaciones donde será montado el equipo, así como los elementos necesarios para cumplir con las presentes especificaciones técnicas. Estimar desmontaje completo de equipo de aire acondicionado existente. . Deberá entregarse a entera satisfacción de la Unidad solicitante y Administrador del Contrato.	X		X		X	
Información Técnica Requerida	Con la Oferta: Catálogo con especificaciones técnicas Con el Equipo: Manual de Operación, Manual de Servicio	X		X		X	
Garantía	De un año contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo. Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de 5 años.	X		X		X	
Capacitación	El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá: La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, impartidas al personal operador.	X		X		X	

OBSERVACIONES:
OFERTA No. 1, No cumplió las Características Eléctricas, se solicitó 208-230 VAC y oferta 220-230 VAC.
OFERTA No. 2, No cumplió las Características Eléctricas, se solicitó 208-230 VAC y oferta 220-230 VAC.

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 07/2020 denominado: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS", Fuente de Financiamiento: DONACIONES – PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF FASE 2.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION No. 51/2020

ITEM No. 3	**DESCRIPCIÓN** EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO, MINI SPLIT DE 36,000 BTU	**OFERTA No. 4 INVARIABLE, S.A. DE C.V.**		**OFERTA No. 5 A/C DEPOT EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
CANTIDAD	6	X		X	
Código	60207125	X		X	
Descripción	Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo mini split, de 36,000 BTU/H, refrigerante ecológico R-410 A, SEER 13 ó mayor, Con control remoto.	X		X	
Características Eléctricas	Unidad Condensadora: - Voltaje: 208 -230 VAC., Frecuencia: 60 Hz., Fases: 1. Unidad evaporadora: - Voltaje: 208/230 VAC., Frecuencia: 60 Hz., Fases: 1.	X		X	
Características Mecánicas	Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo con pintura anticorrosiva, a la pared/techo Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo con pintura anticorrosiva, al piso/pared. El drenaje de agua deberá ser conectado a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá proponer un lugar a donde conectar el desagüe y si es necesario incluir bomba de condensado. CALIDAD DE EQUIPO Y MATERIALES: El equipo, materiales y accesorios a suministrar deberán ser completamente nuevos y de fabricación reciente y libres de defectos o imperfecciones.	X		X	
Condiciones de Recepción e Instalación	El suministrante deberá realizar el montaje, instalación y puesta en marcha del equipo. Para lo cual deberá incluir todos los accesorios y materiales necesarios para dejarlo funcionando; incluyendo la instalación eléctrica polarizada completa desde el tablero eléctrico más cercano, con caja térmica tipo 3R para intemperie instalada a la par de la unidad condensadora. Estimar 8 metros de distancia entre unidades	X		X	

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 07/2020 denominado: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS", Fuente de Financiamiento: DONACIONES – PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF FASE 2.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION No. 51/2020

ITEM No. 3	DESCRIPCIÓN EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO, MINI SPLIT DE 36,000 BTU	OFERTA No. 4 INVARIABLE, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 5 A/C DEPOT EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	condensadora y evaporadora. Se requiere efectuar visita técnica (opcional), con el objetivo de evaluar las instalaciones donde será montado el equipo, así como los elementos necesarios para cumplir con las presentes especificaciones técnicas. Estimar desmontaje completo de equipo de aire acondicionado existente. . Deberá entregarse a entera satisfacción de la Unidad solicitante y Administrador del Contrato.				
Información Técnica Requerida	Con la Oferta: Catálogo con especificaciones técnicas Con el Equipo: Manual de Operación, Manual de Servicio	X		X	
Garantía	De un año contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo. Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de 5 años.	X		X	
Capacitación	El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá: La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, impartidas al personal operador.	X		X	

OBSERVACIONES:
OFERTA No. 4, No cumplió las Características Eléctricas, se solicitó 208-230 VAC y oferta 220-230 VAC.

ITEM No. 4, EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, DE 48,000 BTU CÓDIGO: 60207130

(Requisitos Técnicos obligatorios).	OFERTA No. 1 UNITAPE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 2 SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 3 REAL INVERSIONES, LTDA. DE C.V.	
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
a) Presentar catálogos legibles tanto en texto como en imágenes, en donde se puedan comprobar las especificaciones técnicas del suministro ofertado, debidamente identificados con el número y nombre del proceso de licitación, señalando en la página correspondiente el número y código del ítem ofertado.	X		X		X	

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 07/2020 denominado: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS", Fuente de Financiamiento: DONACIONES – PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF FASE 2.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION No. 51/2020

(Requisitos Técnicos obligatorios).	OFERTA No. 1 UNITAPE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 2 SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 3 REAL INVERSIONES, LTDA. DE C.V.	
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
b) Nota firmada por el Representante Legal de la empresa oferente en la cual se compromete en caso de resultar adjudicado, garantizar contra desperfectos de fabricación los suministros por el periodo no menor a UN AÑO según lo establecido en el Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas.	X		X		X	
c) Nota firmada por el Representante Legal de la empresa oferente, en la que se compromete en caso de resultar adjudicado a tener existencia de repuestos para un periodo mínimo de cinco (5) años.	X		X		X	
d) Nota firmada por el Representante Legal de la empresa, en la que se compromete a cambiar o sustituir los suministros que durante el periodo de garantía resultare defectuoso, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario, plazo que comenzará a surtir a partir de la comunicación por escrito que realice el MINSAL.	X		X		X	
e) Presentar dos (2) constancias de experiencias (excelente, muy bueno o bueno) de Instituciones Públicas, Autónomas o del Sector Privado, legalmente constituidas Nacionales o Extranjeras, donde hayan suministrado durante los últimos 3 años los productos ofertados, con características iguales o similares a las solicitadas, referir nombre del producto, calidad, marca, especificando que no ha presentado incumplimientos contractuales. Dichas constancias deberán ser presentadas en original, firmadas y selladas por el Representante Legal, Propietario de la Empresa, Gerente General, Gerente Administrativo, Jefe de Departamento o Jefe de Sección en el caso del Sector Privado; las Constancias de Experiencia extendidas por Instituciones Públicas o Autónomas deberán ser firmadas por el Jefe UACI, Administrador de Contrato o Jefes de Unidades Usuarias del equipo. Las Constancias deberán tener una vigencia no mayor de 30 días previo a la Apertura de Ofertas. Dichas Constancias se evaluarán según lo establecido en la Parte III Metodología de Evaluación de Ofertas. Romano IV, Literal c) Evaluación de los Aspectos Técnicos, Numeral 2 Experiencia y Anexo No. 13 de la presente Base de Licitación.		X		X		X

OBSERVACIÓN:
Oferta No. 1- No presentó ninguna constancias de experiencia para este ítem, por lo que OBTUVO (0%)
Oferta No. 2- No presentó ninguna constancias de experiencia para este ítem, por lo que OBTUVO (0%)
Oferta No. 3- No presentó ninguna constancias de experiencia para este ítem, por lo que OBTUVO (0%)

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 07/2020 denominado: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS", Fuente de Financiamiento: DONACIONES – PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF FASE 2.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION No. 51/2020

ITEM No. 4	**DESCRIPCIÓN** EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO, MINI SPLIT DE 48,000 BTU	**OFERTA No. 1 UNITAPE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**		**OFERTA No. 2 SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.**		**OFERTA No. 3 REAL INVERSIONES, LTDA. DE C.V.**	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
CANTIDAD	1	X		X		X	
Código	60207130	X		X		X	
Descripción	Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo mini split, de 48,000 BTU/H, refrigerante ecológico R-410 A, SEER 13 ó mayor, Con control remoto.	X			X 60,000 BTU	X	
Características Eléctricas	Unidad Condensadora: - Voltaje: 208 -230 VAC., Frecuencia: 60 Hz., Fases: 1. Unidad evaporadora: - Voltaje: 208/230 VAC., Frecuencia: 60 Hz., Fases: 1.	X			X 220-230VAC	X	
Características Mecánicas	Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo con pintura anticorrosiva, a la pared/techo Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo con pintura anticorrosiva, al piso/pared. El drenaje de agua deberá ser conectado a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá proponer un lugar a donde conectar el desagüe y si es necesario incluir bomba de condensado. CALIDAD DE EQUIPO Y MATERIALES: Los equipos, materiales y accesorios a suministrarse deberán ser completamente nuevos y de fabricación reciente y libres de defectos o imperfecciones.	X			X	X	

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 07/2020 denominado: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS", Fuente de Financiamiento: DONACIONES – PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF FASE 2.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION No. 51/2020

ITEM No. 4	**DESCRIPCIÓN** EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO, MINI SPLIT DE 48,000 BTU	**OFERTA No. 1 UNITAPE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**		**OFERTA No. 2 SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.**		**OFERTA No. 3 REAL INVERSIONES, LTDA. DE C.V.**	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Condiciones de Recepción e Instalación	El suministrante deberá realizar el montaje, instalación y la puesta en marcha del equipo. Para lo cual deberá incluir todos los accesorios y materiales necesarios para dejarlo funcionando; incluyendo la instalación eléctrica polarizada completa desde el tablero eléctrico más cercano (estimar 15 metros), con caja térmica tipo 3R para intemperie instalada a la par de la unidad condensadora. Estimar 8 metros de distancia entre unidades condensadora y evaporadora. Se requiere efectuar visita técnica (opcional), con el objetivo de evaluar las instalaciones donde será montado el equipo, así como los elementos necesarios para cumplir con las presentes especificaciones técnicas. Si es reemplazo de equipo de aire acondicionado, estimar su respectivo desmontaje completo. Deberá entregarse a entera satisfacción de la Unidad solicitante y Administrador del Contrato.	X			X	X	
Información Técnica Requerida	Con la Oferta: Catálogo con especificaciones técnicas Con el Equipo: Manual de Operación, Manual de Servicio	X			X	X	
Garantía	De un año contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo. Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de 5 años.	X			X	X	
Capacitación	El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá: La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, impartidas al personal operador.	X			X	X	

OBSERVACIONES:
OFERTA No. 2- El equipo ofertado no cumplió la capacidad, se solicitó capacidad de 48,000 BTU/H y Oferta 60,000 BTU, y las características eléctricas se solicitó de 208-230 VAC y ofertó 220-230 VAC por lo que se evaluó no cumple todos los demás requisitos porque no corresponde al equipo solicitado.

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 07/2020 denominado: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS", Fuente de Financiamiento: DONACIONES – PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF FASE 2.

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION No. 51/2020

ITEM No. 5, EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, DE 60,000 BTU CÓDIGO: 60207140

(Requisitos Técnicos obligatorios).	OFERTA No. 1 UNITAPE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 2 SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 3 REAL INVERSIONES, LTDA. DE C.V.	
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
a) Presentar catálogos legibles tanto en texto como en imágenes, en donde se puedan comprobar las especificaciones técnicas del suministro ofertado, debidamente identificados con el número y nombre del proceso de licitación, señalando en la página correspondiente el número y código del ítem ofertado.	X		X		X	
b) Nota firmada por el Representante Legal de la empresa oferente en la cual se compromete en caso de resultar adjudicado, garantizar contra desperfectos de fabricación los suministros por el periodo no menor a UN AÑO según lo establecido en el Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas.	X		X		X	
c) Nota firmada por el Representante Legal de la empresa oferente, en la que se compromete en caso de resultar adjudicado a tener existencia de repuestos para un período mínimo de cinco (5) años.	X		X		X	
d) Nota firmada por el Representante Legal de la empresa, en la que se compromete a cambiar o sustituir los suministros que durante el periodo de garantía resultare defectuoso, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario, plazo que comenzará a surtir a partir de la comunicación por escrito que realice el MINSAL.	X		X		X	
e) Presentar dos (2) constancias de experiencias (excelente, muy bueno o bueno) de Instituciones Públicas, Autónomas o del Sector Privado, legalmente constituidas Nacionales o Extranjeras, donde hayan suministrado durante los últimos 3 años los productos ofertados, con características iguales o similares a las solicitadas, referir nombre del producto, calidad, marca, especificando que no ha presentado incumplimientos contractuales. Dichas constancias deberán ser presentadas en original, firmadas y selladas por el Representante Legal, Propietario de la Empresa, Gerente General, Gerente Administrativo, Jefe de Departamento o Jefe de Sección en el caso del Sector Privado; las Constancias de Experiencia extendidas por Instituciones Públicas o Autónomas deberán ser firmadas por el Jefe UACI, Administrador de Contrato o Jefes de Unidades Usuarias del equipo. Las Constancias deberán tener una vigencia no mayor de 30 días previo a la Apertura de Ofertas. Dichas Constancias se evaluarán según lo establecido en la Parte III Metodología de Evaluación de Ofertas. Romano IV, Literal c) Evaluación de los Aspectos Técnicos, Numeral 2 Experiencia y Anexo No. 13 de la presente Base de Licitación.	X		X		X	

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 07/2020 denominado: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS", Fuente de Financiamiento: DONACIONES – PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF FASE 2.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION No. 51/2020

OBSERVACIÓN:
Oferta No. 1 presentó 2 constancias de experiencia excelente de: PIVASA, S.A. DE C.V. E INDUSTRIAS PLASTICAS, S.A. DE C.V., OBTIENE 20%
Oferta No. 2 presentó 1 Constancia de experiencia excelente de: DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERIA, OBTIENE 10%
Oferta No. 3 presentó 1 Constancia de experiencia MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA., OBTIENE 10%

(Requisitos Técnicos obligatorios).	OFERTA No. 4 INVARIABLE, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 5 A/C DEPOT EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
a) Presentar catálogos legibles tanto en texto como en imágenes, en donde se puedan comprobar las especificaciones técnicas del suministro ofertado, debidamente identificados con el número y nombre del proceso de licitación, señalando en la página correspondiente el número y código del ítem ofertado.	X		X	
b) Nota firmada por el Representante Legal de la empresa oferente en la cual se compromete en caso de resultar adjudicado, garantizar contra desperfectos de fabricación los suministros por el periodo no menor a UN AÑO según lo establecido en el Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas.	X		X	
c) Nota firmada por el Representante Legal de la empresa oferente, en la que se compromete en caso de resultar adjudicado a tener existencia de repuestos para un período mínimo de cinco (5) años.	X		X	
d) Nota firmada por el Representante Legal de la empresa, en la que se compromete a cambiar o sustituir los suministros que durante el periodo de garantía resultare defectuoso, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario, plazo que comenzará a surtir a partir de la comunicación por escrito que realice el MINSAL.	X		X	
e) Presentar dos (2) constancias de experiencias (excelente, muy bueno o bueno) de Instituciones Públicas, Autónomas o del Sector Privado, legalmente constituidas Nacionales o Extranjeras, donde hayan suministrado durante los últimos 3 años los productos ofertados, con características iguales o similares a las solicitadas, referir nombre del producto, calidad, marca, especificando que no ha presentado incumplimientos contractuales. Dichas constancias deberán ser presentadas en original, firmadas y selladas por el Representante Legal, Propietario de la Empresa, Gerente General, Gerente Administrativo, Jefe de Departamento o Jefe de Sección en el caso del Sector Privado; las Constancias de Experiencia extendidas por Instituciones Públicas o Autónomas deberán ser firmadas por el Jefe UACI, Administrador de Contrato o Jefes de Unidades Usuarias del equipo. Las Constancias deberán tener una vigencia no mayor de 30 días previo a la Apertura de Ofertas. Dichas Constancias se evaluarán según lo establecido en la Parte III Metodología de Evaluación de Ofertas. Romano IV, Literal c) Evaluación de los Aspectos Técnicos, Numeral 2 Experiencia y Anexo No. 13 de la presente Base de Licitación.	X		X	

OBSERVACIÓN:

Oferta No. 4- Presentó 1Constancia de experiencia Excelente de: FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA., OBTUVO (10%)

Oferta No. 5.- Presentó 1 Constancia de experiencia Excelente de: REPREGUMOL, S.A. DE C.V., OBTUVO (10%)

ITEM No. 5	DESCRIPCIÓN EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO, MINI SPLIT DE 60,000 BTU	OFERTA No. 1 UNITAPE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 2 SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 3 REAL INVERSIONES, LTDA. DE C.V.	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
CANTIDAD	3	X		X		X	
Código	60207140	X		X		X	
Descripción	Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo mini split, de 60,000 BTU/H, refrigerante ecológico R-410 A, SEER 13 ó mayor, Con control remoto.	X		X		X	
Características Eléctricas	Unidad Condensadora: - Voltaje: 208 -230 VAC., Frecuencia: 60 Hz., Fases: 1. Unidad evaporadora: - Voltaje: 208/230 VAC., Frecuencia: 60 Hz., Fases: 1.	X		X		X	
Características Mecánicas	Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo con pintura anticorrosiva, a la pared/techo Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo con pintura anticorrosiva, al piso/pared. El drenaje de agua deberá ser conectado a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá proponer un lugar a donde conectar el desagüe y si es necesario incluir bomba de condensado. CALIDAD DE EQUIPO Y MATERIALES: Los equipos, materiales y accesorios a suministrarse deberán ser completamente nuevos y de fabricación reciente y libres de defectos o imperfecciones.	X		X		X	

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 07/2020 denominado: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS", Fuente de Financiamiento: DONACIONES – PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF FASE 2.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION No. 51/2020

ITEM No. 5	**DESCRIPCIÓN** EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO, MINI SPLIT DE 60,000 BTU	**OFERTA No. 1 UNITAPE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**		**OFERTA No. 2 SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.**		**OFERTA No. 3 REAL INVERSIONES, LTDA. DE C.V.**	
		CUMPLE	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Condiciones de Recepción e Instalación	El suministrante deberá realizar el montaje, instalación y la puesta en marcha del equipo. Para lo cual deberá incluir todos los accesorios y materiales necesarios para dejarlo funcionando; incluyendo la instalación eléctrica polarizada completa desde el tablero eléctrico más cercano (estimar 15 metros), con caja térmica tipo 3R para intemperie instalada a la par de la unidad condensadora. Estimar 8 metros de distancia entre unidades condensadora y evaporadora. Se requiere efectuar visita técnica (opcional), con el objetivo de evaluar las instalaciones donde será montado el equipo, así como los elementos necesarios para cumplir con las presentes especificaciones técnicas. Si es reemplazo de equipo de aire acondicionado, estimar su respectivo desmontaje completo. Deberá entregarse a entera satisfacción de la Unidad solicitante y Administrador del Contrato.	X		X		X	
Información Técnica Requerida	Con la Oferta: Catálogo con especificaciones técnicas Con el Equipo: Manual de Operación, Manual de Servicio	X		X		X	
Garantía	De un año contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo. Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de 5 años.	X		X		X	
Capacitación	El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá: La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, impartidas al personal operador.	X		X		X	

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 07/2020 denominado: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS", Fuente de Financiamiento: DONACIONES – PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF FASE 2.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION No. 51/2020

ITEM No. 5	**DESCRIPCIÓN** EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO, MINI SPLIT DE 60,000 BTU	**OFERTA No. 4 INVARIABLE, S.A. DE C.V.**		**OFERTA No. 5 A/C DEPOT EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**	
		CUMPLE	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
CANTIDAD	3	X		X	
Código	60207140	X		X	
Descripción	Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo mini split, de 60,000 BTU/H, refrigerante ecológico R-410 A, SEER 13 ó mayor, Con control remoto.	X		X	
Características Eléctricas	Unidad Condensadora: - Voltaje: 208 -230 VAC., Frecuencia: 60 Hz., Fases: 1. Unidad evaporadora: - Voltaje: 208/230 VAC., Frecuencia: 60 Hz., Fases: 1.		X 220-230 VAC	X	
Características Mecánicas	Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo con pintura anticorrosiva, a la pared/techo Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo con pintura anticorrosiva, al piso/pared. El drenaje de agua deberá ser conectado a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá proponer un lugar a donde conectar el desagüe y si es necesario incluir bomba de condensado. CALIDAD DE EQUIPO Y MATERIALES: Los equipos, materiales y accesorios a suministrarse deberán ser completamente nuevos y de fabricación reciente y libres de defectos o imperfecciones.	X		X	

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 07/2020 denominado: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS", Fuente de Financiamiento: DONACIONES – PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF FASE 2.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION No. 51/2020

ITEM No. 5	DESCRIPCIÓN EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO, MINI SPLIT DE 60,000 BTU	OFERTA No. 4 INVARIABLE, S.A. DE C.V.		OFERTA No. 5 A/C DEPOT EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Condiciones de Recepción e Instalación	El suministrante deberá realizar el montaje, instalación y la puesta en marcha del equipo. Para lo cual deberá incluir todos los accesorios y materiales necesarios para dejarlo funcionando; incluyendo la instalación eléctrica polarizada completa desde el tablero eléctrico más cercano (estimar 15 metros), con caja térmica tipo 3R para intemperie instalada a la par de la unidad condensadora. Estimar 8 metros de distancia entre unidades condensadora y evaporadora. Se requiere efectuar visita técnica (opcional), con el objetivo de evaluar las instalaciones donde será montado el equipo, así como los elementos necesarios para cumplir con las presentes especificaciones técnicas. Si es reemplazo de equipo de aire acondicionado, estimar su respectivo desmontaje completo. Deberá entregarse a entera satisfacción de la Unidad solicitante y Administrador del Contrato.	X		X	
Información Técnica Requerida	Con la Oferta: Catálogo con especificaciones técnicas Con el Equipo: Manual de Operación, Manual de Servicio	X		X	
Garantía	De un año contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo. Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de 5 años.	X		X	
Capacitación	El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá: La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, impartidas al personal operador.	X		X	

OBSERVACIONES:
Oferta No. 4- No cumplió las Características Eléctricas se solicitó 208-230 VAC y ofertó 220-230 VAC.

POR TANTO:

El Ministerio de Salud, de conformidad a los Artículos 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Publica.

RESUELVE:

1. Adjudicar parcialmente el proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 07/2020** denominado: **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS"**, Fuente de Financiamiento: **DONACIONES – PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF FASE 2**. en la forma siguiente:

Ítem	Oferta	Adjudicatario / Casa Representada	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Importe Compra
1	2- 1	SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.	60207115 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, DE 18,000 BTU Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado de 18,000 BTU. Descripción Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo mini split, de 18,000 BTU/H, refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16, tecnología INVERTER, Con control remoto. Características Eléctricas Unidad Condensadora: - Voltaje: 208 -230 VAC., Frecuencia: 60 Hz., Fases: 1. Unidad evaporadora: - Voltaje: 208/230 VAC., Frecuencia: 60 Hz., Fases:1. Características Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo con pintura anticorrosiva, a la pared/techo Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo con pintura anticorrosiva, al piso/pared. El drenaje de agua deberá ser conectado a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá proponer un lugar a donde conectar el desagüe y si es necesario incluir bomba de condensado. CALIDAD DE EQUIPO Y	C/U	1.00	1,232.00	$1,232.00

Ítem	Oferta	Adjudicatario / Casa Representada	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Importe Compra
			MATERIALES: Los equipos, materiales y accesorios a suministrarse deberán ser completamente nuevos y de fabricación reciente y libres de defectos o imperfecciones. Condiciones de Recepción e Instalación El suministrante deberá realizar el montaje, instalación y la puesta en marcha del equipo. Para lo cual deberá incluir todos los accesorios y materiales necesarios para dejarlo funcionando; incluyendo la instalación eléctrica polarizada completa desde el tablero eléctrico más cercano (estimar 15 metros), con caja térmica tipo 3R para intemperie instalada a la par de la unidad condensadora. Estimar 8 metros de distancia entre unidades condensadora y evaporadora. Se requiere efectuar visita técnica (opcional), con el objetivo de evaluar las instalaciones donde será montado el equipo, así como los elementos necesarios para cumplir con las presentes especificaciones técnicas. Si es reemplazo de equipo de aire acondicionado, estimar su respectivo desmontaje completo. Deberá entregarse a entera satisfacción de la Unidad solicitante y Administrador del Contrato. Información Técnica Requerida Con el Equipo: Manual de Operación, Manual de Servicio Garantía De un año contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo. Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de 5 años. Capacitación El suministrante proporcionará				

Ítem	Oferta	Adjudicatario / Casa Representada	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Importe Compra
			la capacitación y comprenderá:La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, impartidas al personal operador. Nombre Comercial: EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, DE 18,000 BTU Marca: YORK Modelo: YHJE18ZJ6AXBORX Origen: China Vencimiento: NO APLICA Casa representada: SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V. Registro Sanitario:				
2	2- 1	SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.	60207120 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, DE 24,000 BTU suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split de 24,000 BTU, SEER 16 INVERTER Descripción Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo mini split, de 24,000 BTU/H, refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16, tecnología INVERTER, Con control remoto. Características Eléctricas Unidad Condensadora: - Voltaje: 208 -230 VAC., Frecuencia: 60 Hz., Fases:1. Unidad evaporadora: - Voltaje: 208/230 VAC., Frecuencia: 60 Hz., Fases:1. Características Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo con pintura anticorrosiva, a la pared/techo Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo con pintura anticorrosiva, al piso/pared. El drenaje de agua deberá	C/U	8.00	1,490.00	$11,920.00

Ítem	Oferta	Adjudicatario / Casa Representada	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Importe Compra
			ser conectado a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá proponer un lugar a donde conectar el desagüe y si es necesario incluir bomba de condensado. CALIDAD DE EQUIPO Y MATERIALES: Los equipos, materiales y accesorios a suministrarse deberán ser completamente nuevos y de fabricación reciente y libres de defectos o imperfecciones. Condiciones de Recepción e Instalación El suministrante deberá realizar el montaje, instalación y la puesta en marcha del equipo. Para lo cual deberá incluir todos los accesorios y materiales necesarios para dejarlo funcionando; incluyendo la instalación eléctrica polarizada completa desde el tablero eléctrico más cercano (estimar 15 metros), con caja térmica tipo 3R para intemperie instalada a la par de la unidad condensadora. Estimar 8 metros de distancia entre unidades condensadora y evaporadora. Se requiere efectuar visita técnica (opcional), con el objetivo de evaluar las instalaciones donde será montado el equipo, así como los elementos necesarios para cumplir con las presentes especificaciones técnicas. Si es reemplazo de equipo de aire acondicionado, estimar su respectivo desmontaje completo. Deberá entregarse a entera satisfacción de la Unidad solicitante y Administrador del Contrato. Información Técnica Requerida Con el Equipo: Manual de Operación, Manual de				

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 07/2020 denominado: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS", Fuente de Financiamiento: DONACIONES – PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF FASE 2.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION No. 51/2020

Ítem	Oferta	Adjudicatario / Casa Representada	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Importe Compra
			Servicio Garantía De un año contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo.Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de 5 años. Capacitación El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá: La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, impartidas al personal operador. Nombre Comercial: EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, DE 24,000 BTU Marca: YORK Modelo: YHJE24ZJ6AXBORX Origen: China Vencimiento: NO APLICA Casa representada: SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V. Registro Sanitario:				
3	0 - 0		EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, DE 36,000 BTU DESIERTO	C/U			
4	0 - 0		EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, DE 48,000 BTU DESIERTO	C/U			
5	2 - 1	SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.	60207140 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, DE 60,000 BTU Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split de 60,000 BTU. suministro e instalación mecánica y eléctrica de equipo de aire acondicionado tipo mini split, capacidad 60,000 BTU/H, 220/230	C/U	3.00	2,326.00	$6,978.

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 07/2020 denominado: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS", Fuente de Financiamiento: DONACIONES – PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF FASE 2.

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION No. 51/2020

Ítem	Oferta	Adjudicatario / Casa Representada	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Importe Compra
			voltios, monofasico, 60 Hz, gas refrigerante Ecológico R410-A. Descripción Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo mini split, de 60,000 BTU/H, refrigerante ecológico R-410 A, SEER 13, Con control remoto. Características Eléctricas Unidad Condensadora: - Voltaje: 208 -230 VAC., Frecuencia: 60 Hz., Fases:1. Unidad evaporadora: - Voltaje: 208/230 VAC., Frecuencia: 60 Hz., Fases:1. Características Mecánicas: Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo con pintura anticorrosiva, a la pared/techo Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo con pintura anticorrosiva, al piso/pared.El drenaje de agua deberá ser conectado a la caida de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá proponer un lugar a donde conectar el desagüe y si es necesario incluir bomba de condensado. CALIDAD DE EQUIPO Y MATERIALES:Los equipos, materiales y accesorios a suministrarse deberán ser completamente nuevos y de fabricación reciente y libres de defectos o imperfecciones. Condiciones de Recepción e Instalación: El suministrante deberá realizar el montaje, instalación y la puesta en marcha del equipo. Para lo cual deberá incluir todos los accesorios y materiales necesarios para dejarlo funcionando; incluyendo la instalación eléctrica polarizada completa desde el				

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 07/2020 denominado: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS", Fuente de Financiamiento: DONACIONES – PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF FASE 2.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION No. 51/2020

Ítem	Oferta	Adjudicatario / Casa Representada	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Importe Compra
			tablero eléctrico más cercano (estimar 15 metros), con caja térmica tipo 3R para intemperie instalada a la par de la unidad condensadora. Estimar 8 metros de distancia entre unidades condensadora y evaporadora. Se requiere efectuar visita técnica (opcional), con el objetivo de evaluar las instalaciones donde será montado el equipo, así como los elementos necesarios para cumplir con las presentes especificaciones técnicas. Si es reemplazo de equipo de aire acondicionado, estimar su respectivo desmontaje completo. Deberá entregarse a entera satisfacción de la Unidad solicitante y Administrador del Contrato. Información Técnica Requerida: Con el Equipo: Manual de Operación, Manual de Servicio Garantía: De un año contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo.Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de 5 años. Capacitación: El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá: La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, impartidas al personal operador. Nombre Comercial: AIRE ACONDICIONADO Marca: COMFORTSTAR Modelo: NEO60SC Origen: China Vencimiento: NO APLICA Casa representada: SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V. Registro Sanitario:				

Monto Total Adjudicado: $20,130.00

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 07/2020 denominado: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS", Fuente de Financiamiento: DONACIONES – PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF FASE 2.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION No. 51/2020

Resumen de Resolución de Adjudicación
Licitación Pública LP No. 07/2020

Oferta	Empresa	Monto Adjudicado
2	SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.	
	Renglones: 1, 2, 5	$20,130.00

2. Declarar desiertos los ítems Nos. 3 Y 4, debido a que las ofertas recibidas no cumplieron los requisitos técnicos establecidos en la Base de Licitación, la Unidad solicitante deberá revisar las especificaciones técnicas y hacer un nuevo estudio de mercado, previo a enviar a la UACI la Solicitud de Compra para iniciar un nuevo proceso.

3. Elaborar los respectivos documentos contractuales, una vez esta resolución este en firme.

NOTIFÍQUESE:

MINISTERIO DE SALUD SAN SALVADOR, C.A. REP. DE EL SALVADOR

DR. FRANCISCO JOSÉ ALABI MONTOYA
MINISTRO DE SALUD
AD-HONOREM

errdv